

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ИТ.ПБ58.В.02159

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0013919

Общество с ограниченной ответственностью "ТехноНИКОЛЬ-Строительные системы"  
(ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные системы"). Адрес: 129110, РОССИЯ, город Москва, улица  
Гиляровского, дом 47, строение 5. ОГРН: 1047796256694. Телефон: 84912911350. Факс: 84912911356.  
E-mail: savvateeva@zil.tn.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

IMPER ITALIA SRL. Адрес: Via Volta 8 10071 Fraz. Mappano-Borgaro (Torino) Italy, Италия.  
Телефон: 390112225499. Факс: 390112621621. E-mail: rubberfuse@imper.it

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ООО "Альфа "Пожарная Безопасность").  
Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д.1, стр.А. Адрес места осуществления  
деятельности: 301760, РОССИЯ, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Горноспасательная, д. 1,  
Литер А. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. E-mail: info@alfarb.ru  
Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Мембрана полимерная неармированная кровельная на  
основе высококачественного термопластичного  
полиолефина (ТПО), марки SINTOFOIL ST, толщиной от  
1,5 мм до 2,0 мм, поверхностной плотностью от 1,50 кг/м  
кв. до 2,50 кг/м кв. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):  
57 7400

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:  
3920 43 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22  
июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014  
№ 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ). См. Приложение – бланк № 0012268.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 475-С/ТР-16 от 26.07.2016 г. Испытательная лаборатория  
Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от  
09.02.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)  
№ МСК.ОС1.Б01316 от 17.06.2016 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.07.2016

по 28.07.2021

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

А.А. Гомзов

инициалы, фамилия

М.П. ФИКАТОВ

Эксперт (эксперты)

Е.И. Ухарова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ИТ.ПБ58.В.02159

(обязательная сертификация)

№ 0012268

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
		Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5
ГОСТ 30244-94	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г4 (сильногорючие)
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые)
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Метод испытания на распространение горения"	Группа распространения пламени по поверхности – РП4 (сильнораспространяющие)



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
 подпись

А.А. Гомзов

инициалы, фамилия

Е.И. Ухарова

инициалы, фамилия